

# Projektanfrage

## Parkgaragen-Lüftungssysteme



(Für Rauchabzugsanlagen bitte das Anfrageformular  
**Maschinelle Rauchabzugsanlagen** verwenden)

### Kundeninformationen

Firma	Telefon
Kontaktperson	Telefax
Straße	E-Mail
PLZ und Ort	

### Projektinformationen

Projektname	Bundesland
Straße	Bezeichnung zu entrauchen- der Abschnitt
PLZ und Ort	

### Projektangaben

Büro-/Wohngebäude (öffentlich)	Nutzfläche
Büro-/Wohngebäude (nicht öffentlich)	Raumhöhe
Versammlungsstätte	Stellplatz-Anzahl
Kaufhaus	Anzahl Stockwerke
Sonstiges	Anzahl Rauchabschnitte
	pro Stockwerk

### Garagenart

Tiefgarage      Parkhaus

### Mechanische Entlüftung

Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr	6 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	8 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h (Hessen)
Garagen mit regem Zu- und Abgangsverkehr	12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	16 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h (Hessen)

Berechnung nach VDI 2053 (bitte beifügen)

Regelgröße Lüftungstechnik	CO-Warnanlage	Zeitschaltung	Sonstiges
----------------------------	---------------	---------------	-----------

### Mechanische Entrauchung

#### Temperaturklasse

nicht vorgeschrieben	vorgeschrieben	Keine Anforderung	F300	F400	Sonstiges
----------------------	----------------	-------------------	------	------	-----------

### Regelgröße Entrauchung

Brandmeldeanlage	Druckknopfmelder	Sonstiges	Sprinkleranlage	Ja	Nein
------------------	------------------	-----------	-----------------	----	------

### Zuluft über:

Zufahrt-Tore	Nachströmöffnungen/-schächte	Zuluftventilator(en)
--------------	------------------------------	----------------------

### Unterlagen (Bitte beifügen):

Gebäudepläne (Grundrisse und Schnitte)	Brandschutzbegutachtungen	Luftmengenberechnung (VDI 2053)
Funktional- bzw. Systembeschreibung	Leistungsverzeichnis	Baugenehmigung etc.
		Sonstiges

### Kontakt

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG • Lupfenstraße 8 • 78056 Villingen-Schwenningen  
 Telefon: 0 77 20 / 6 06 - 270 • Telefax: 0 77 20 / 6 06 - 200 • E-Mail: tga@heliosventilatoren.de